



BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
TŰZMEGELŐZÉSI FŐOSZTÁLY

Tárgy: izolátor nélküli hangjelzők
Ügyintéző: Szabados László tű. alezredes
Telefon: 1/469-4297

Tuza Ákos

Tisztelt Tuza Ákos Úr!

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 162. § (4) pontjában foglalt lehetőség (hurokba illesztett izolátoros hangjelzők alkalmazása) szakmai álláspontom szerint kiterjed arra az esetre is, amikor a védelmet nem a hangjelzőbe beépített izolátorral, hanem külön izolátor modul beépítésével valósítják meg.

Kelt: Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

Péter András tű. alezredes
főosztályvezető

Kapja: 1. Tuza Ákos (Ügyfélkapun keresztül)

Cím: 1149 Budapest, Mogoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314
Telefon: +36 (1) 469-4112
E-mail: okf.mpfo@katved.gov.hu